

# CERTIFIKÁT TYPU



evidenční číslo **07.235.618**

vydaný výrobcí:

**Green Gas DPB, a.s.**  
**Rudé armády 637**  
**CZ - 739 21 Paskov**  
**IČ: 00494356**

na výrobek:

Název: **Kolektor do vrtu pro tepelná čerpadla**  
 Typové označení: **K-TC**  
 Modifikace: **K-TC-4x32**                      **K-TC-2x40**  
 Místo výroby: **Rudé armády 637, CZ - 739 21 Paskov**

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC 17067 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 07.350.018 ze dne 09.09.2014.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

**ČSN EN 12201-1: 2012, ČSN EN 12201-2+A1: 2014, ČSN EN 12201-3+A1: 2013**  
**ČSN EN 12201-5: 2012, ČSN EN 13067: 2013,**  
**ČSN P CEN /TS 12201-7:2005**

Tento certifikát platí do: **11.09.2019**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 11.09.2014



vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 16.04.2014.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
  - objednávky, předložených pracovních postupů
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Modifikace:	K-TC-4x32 - dvouokruhová patice	K-TC-2x40 - jednookruhová patice
Patice	PE 100 32 D32 typ GKA	PE 100 D40 typ GKA
Výrobce PE patic:	GESER Erdwärme GmbH & Co. KG Mywiler 160 1/4, 88 145 Opfenbach, SRN	
Svazky PE trubek:	PE100 RC STRONG DN 32x3	PE100 RC STRONG DN 40x3,7
Výrobce PE trubek:	GE-TRA s.r.o., Kašparova 9, CZ - 460 06 Liberec 6	

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
  - „pracovní postup pro svařování, provedení tlakové zkoušky a balení PE-kolektorů v SDÚ“ (PE patice a PE kolektorů pro tepelná čerpadla) - vypracoval – Green Gas, DPB, a.s. Paskov;
  - „pracovní postup pro zapouštění a testování PE-kolektorů“ - strany 1 až 5 - vypracoval – Green Gas, DPB, a.s. Paskov;
  - „protokoly o kompletaci a tlakové zkoušce PE-kolektorů
6. Podmínky platnosti
  - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
  - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
  - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
  - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě jednoho roku.
  - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
  - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
  - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
  - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
  - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

